



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
– PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
– NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY **HK/W/0267/01/2009**
HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: **System BLANSOL BARBI: rury wielowarstwowe PERT/AL./PERT, rury
jednowarstwowe PEX, rury jednowarstwowe PEX w osłonie O2,
samozaciskowe kształtki ixPress**

Zawierający / containing: materiały konstrukcyjne zgodne z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do
spożycia oraz instalacjach grzewczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących
warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przed oddaniem do użytku
należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

Industrial Blansol S.A., Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ARKA Sp.j.
76-004 Sianów
ul. Ogrodowa 5



**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2014-03-31
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2014-03-31
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 31 marca 2009

The date of issue of the certificate: 31st March 2009

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. 1. Podsiady